

ПРОТОКОЛ
заседания Технического совета

01-П-КВ-265
05.12.2025

21 октября 2025 года
11 часов 00 минут

г. Ханты-Мансийск

Участники совещания:

Кильтау Владимир Викторович	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Председатель Техсовета
Сулима Михаил Николаевич	Начальник управления ЖКК ДепЖКК и энергетики Югры
Кинцле Эдуард Эмильевич	Директор АНО «ЦР ЖКК и энергетики», секретарь Техсовета
Жаровцев Роман Дмитриевич	Заместитель исполнительного директора АНО АНО «ЦР ЖКК и энергетики», руководитель Центра развития коммунальной инфраструктуры
Волков Никита Владимирович	Главный специалист отдела тепло-, газоснабжения и ВиК Центра развития Коммунальной инфраструктуры

Советский район

Буренков Евгений Иванович	Глава Советского района
Зязин Сергей Михайлович	Председатель комитета по развитию коммунального комплекса Администрации Советского района
Удалов Сергей Александрович	Директор МУП «Советский Тепловодоканал»

1. О ходе исполнения протокольных решений рабочего совещания по обсуждению вариантов решения вопроса о возможности подключения завода по переработке молока ООО «Победа-1» в с.п. Алябьевский Советского района к централизованной системе водоотведения

Согласно информации, представленной Председателем комитета по развитию коммунального комплекса Администрации Советского района

Зязиным С.М., заявка на выдачу технических условий на подключение к инженерным сетям водоотведения, обслуживаемым МУП «СТВК» по состоянию на 21.10.2025 от ООО «Победа-1» не направлена.

Информация о плановых сроках проведения опытных запусков производственных мощностей, позволяющих произвести отборы проб производственных стоков в объеме и количестве необходимом согласно установленным методикам в целях анализа состав стоков, соответствующих полному перечню производимой заводом продукции отсутствует.

Вместе с тем, Администрацией Советского района подтверждается наличие готовности обеспечить проведение отбора производственных стоков в период проведения опытных запусков производственных мощностей завода.

2. О результатах выездного обследования объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения в Советском районе (г. Советский, с.п. Алябьевский, пгт. Зеленоборск)

Решили рекомендовать

Администрации Советского района:

2.1. Проектную документацию на модернизацию КОС 700 в с.п. Алябьевский согласовать с Техническим советом.

2.2. В возможно короткие сроки реализовать мероприятия по проектированию и реконструкции ВОС в с.п. Алябьевский, мощность объекта определить с учетом фактической потребности.

Техническое задание на реконструкцию ВОС в с.п. Алябьевский согласовать с Техническим советом.

2.3. Выполнить мероприятия по капитальному ремонту котельных №1, №2 с заменой котлоагрегатов и теплообменного оборудования (в целях отсечения котлового контура от сетевого).

2.4. Выполнить мероприятия по переустройству ВРУ и системы электроснабжения котельной №10 в части обеспечения полноценной независимой работоспособности технологического оборудования от любого из существующих электрических вводов (как от сети, так и от резервной ДГУ).

2.5. В целях отсечения котлового контура от сетевого выполнить капитальный ремонт пластинчатых теплообменных аппаратов на котельных №10 и №11.

2.6. Реализовать мероприятия по капитальному ремонту (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от котельной № 10 в г. Советский (пер. Юбилейный, ул. Титова, ул. Гагарина, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Семакова, ул. Раевского, ул. Курчатова) 1, 2 очереди.

Проектную документацию согласовать с Техническим советом.

2.7. С учетом планируемых к реализации мероприятий по замене ветхих тепловых сетей, в рамках очередной актуализации схемы теплоснабжения г. Советский проработать решения по перспективной корректировке температурного графика отпуска тепловой энергии от соответствующих источников в части исключения ограничения в 90 °С, связанного с техническим состоянием тепловых сетей (при обязательном наличии технико-экономического обоснования).

Принять исчерпывающие меры с целью разработки и калибровки электронной модели системы теплоснабжения, привязанной к топографической основе города (поселения) и соответствующей положениям Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Перспективные расчетные гидравлические режимы определить с учетом обеспечения наиболее экономичных и эффективных режимов работы нескольких источников теплоснабжения в одной системе.

Срок: 01.08.2026

2.8. С учетом результатов калибровки электронной модели системы теплоснабжения и проведения гидравлических расчетов провести мероприятия по наладке гидравлического режима сетей теплоснабжения, формированию долгосрочной программы реконструкции теплосетевого имущества.

2.9. Проинформировать ДепЖКК и энергетики Югры о планах по организации совместной эксплуатации щеповой и газовой котельных, обеспечивающих теплоснабжение потребителей в п. Зеленоборск.

Срок: 01.08.2026

Заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры,
Председатель Техсовета

В.В. Кильтау

