

ПРОТОКОЛ
заседания Технического совета

01-П-КВ-236
17.11.2025

31 октября 2025 года
11 часов 30 минут

г. Ханты-Мансийск

Участники совещания:

Кильтау Владимир Викторович	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Председатель Техсовета
Фенский Виталий Сергеевич	Заместитель директора ДепЖКК и энергетики Югры
Сулима Михаил Николаевич	Начальник управления ЖКК ДепЖКК и энергетики Югры
Кёся Валерий Георгиевич	Директор автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Кинцле Эдуард Эмильевич	Директор АНО «ЦР ЖКК и энергетики», секретарь Техсовета
Жаровцев Роман Дмитриевич	Заместитель исполнительного директора АНО АНО «ЦР ЖКК и энергетики», руководитель Центра развития коммунальной инфраструктуры
Волков Никита Владимирович	Главный специалист отдела тепло-, газоснабжения и ВиК Центра развития Коммунальной инфраструктуры

г. Сургут

Агафонов Сергей Александрович	Временно исполняющий полномочия Главы города
Стеценко Андрей Алексеевич	Директор департамента городского хозяйства Администрации города Сургута
Адушкин Вячеслав Борисович	Заместитель директор департамента городского хозяйства Администрации города Сургута

Карташова Оксана Владимировна	Начальник отдела перспективного развития инженерной инфраструктуры и энергосбережения департамента городского хозяйства Администрации города Сургута
Юркин Василий Николаевич	Директор СГМУП «Городские тепловые сети»
Бегичев Виталий Васильевич	И.о. главного инженера СГМУП «Городские тепловые сети»
Васильев Михаил Иванович	Заместитель главного инженера по перспективному развитию и технологическому присоединению СГМУП «Городские тепловые сети»
Ступаков Дмитрий Александрович	Заместитель главного инженера по энергохозяйству СГМУП «Городские тепловые сети»
Черкашенко Павел Викторович	Начальник РТС-3 СГМУП «Городские тепловые сети»

Сургутский район

Карпеткин Константин Юрьевич	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи Администрации Сургутского района
Бойко Роман Владимирович	Заместитель директора департамента строительства и земельных отношений Администрации Сургутского района
Пахомов Александр Юрьевич	Директор МКУ «Управление капитального строительства Сургутского района»

1. О планируемых мероприятиях по строительству централизованной системы водоотведения в д. Русскинская (Сургутский район)

Решили рекомендовать:

Администрации Сургутского района:

1.1. С целью исключения рисков принятия экономически нецелесообразных решений в ходе проектирования централизованной системы водоотведения в д. Русскинская, принять меры по организации предпроектного обследования ранее смонтированного на объекте конструктива (в том числе с привлечением специализированной экспертной организации) –

железобетонных и металлических конструкций, блоков биологической очистки и трубопроводов. По результатам обследования определить:

- Техническую и технологическую возможность использования конструкций в рамках ранее принятых технологических и конструктивных решений (с учетом соответствующих корректировок проектной документации);
- Техническую и экономическую целесообразность демонтажа существующего конструктива, либо его дальнейшего использования в ходе реализации проекта.

1.2. Принять меры с целью получения заключения независимой экспертизы с учетом результатов обследования, предусмотренного п. 1.1. настоящего протокола. В случае, если объект не является объектом незавершенного строительства, демонтаж ранее построенного конструктива не будет согласован при прохождении государственной экспертизы проектной документации без предоставления соответствующего обоснования (заключения).

1.3. Техническую и экономическую целесообразность строительства сети теплоснабжения для обеспечения объекта тепловой энергией определить в ходе проектирования путем сравнения не менее 3-х вариантов технических решений, разработки технико-экономического обоснования.

1.4. Техническую и экономическую целесообразность строительства сети холодного водоснабжения определить в ходе проектирования путем сравнения не менее 3-х вариантов технических решений, разработки технико-экономического обоснования.

2. О планируемых мероприятиях по капитальному ремонту сетей теплоснабжения: тепломагистраль № 2 от 1ТК13-2ТК21-2ТК22 по ул. Лермонтова. Участок от 2ТК21 до 2ТК22 (г. Сургут)

Решили рекомендовать:

Администрации г. Сургут:

2.1. Реализовать мероприятие по капитальному ремонту сетей теплоснабжения: тепломагистраль № 2 от 1ТК13-2ТК21-2ТК22 по ул. Лермонтова. Участок от 2ТК21 до 2ТК22;

2.2. Техническое задание на проектирование откорректировать в части включения в объемы ремонта трубопровода Т2 (ранее включен только Т1). В случае необходимости, скорректировать протяженность планируемых к замене сетей (границы ремонтируемого участка);

2.3. В рамках реализации мероприятия использовать прямошовные трубы, соответствующие ГОСТ 20295-85, классом прочности не ниже K52

3. О планируемых мероприятиях по капитальному ремонту сетей теплоснабжения: Улица Университетская от улицы Ивана Захарова до улицы Инженерная. Участок от 9ТК2-6 до 9ТК2-7 (г. Сургут)

Решили рекомендовать:

Администрации г. Сургут:

3.1. Реализовать мероприятие по капитальному ремонту сетей теплоснабжения: Улица Университетская от улицы Ивана Захарова до улицы Инженерная. Участок от 9ТК2-6 до 9ТК2-7;

3.2. Техническое задание на проектирование откорректировать в части включения в объемы ремонта трубопровода Т2 (ранее включен только Т1). В случае необходимости, скорректировать протяженность планируемых к замене сетей (границы ремонтируемого участка);

3.3. В рамках реализации мероприятия использовать прямошовные трубы, соответствующие ГОСТ 20295-85, классом прочности не ниже К52.

4. О планируемых мероприятиях по строительству объекта «Магистральные тепловые сети. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-46 до ТК проект. По ул. И.Киртбая» (г. Сургут)

Решили:

4.1. Согласовать техническое задание на проектирование линейного объекта Строительство «Магистральные тепловые сети. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-46 до ТК проект. по ул. И. Киртбая».

Решили рекомендовать:

4.2. Администрации г. Сургут реализовать мероприятие по строительству объекта «Магистральные тепловые сети. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-46 до ТК проект. По ул. И. Киртбая».

Заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры,
Председатель Техсовета

В.В. Кильтау

